



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- Οι Εσωτερικές Μονάδες των VRV αποχετεύουν τα συμπυκνώματα, μέσω δικτύου αποχέτευσης απο σωλήνα PVC Ø32, 6Αtn.
- Ο Εξοπλισμός του Συστήματος Κλιματισμού, φέρει όλες τις απαραίτητες Καλωδιώσεις Αυτοματισμού (Συνδέσεις ενσύρματων Χειριστηρίων με τοπικές εσωτερικές και εξωτερικές Μονάδες).
- Οι Σωληνώσεις του Δικτύου των VRV είναι μονωμένες κατά Κ.Εν.Α.Κ.

ΠΑΧΟΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑ Κ.Εν.Α.Κ. ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ με Ισοδύναμο $\lambda=0,04$ (W/(m*K)) στους 20°C			
Με διέλευση σε εσωτερικούς χώρους		Με διέλευση σε εξωτερικούς χώρους	
Διάμετρος Σωλήνα	Πάχος Μόνωσης	Διάμετρος Σωλήνα	Πάχος Μόνωσης
Για διατηρήσιμες εγκαταστάσεων		Θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού	
Από ½" έως ¾"	9mm	Από ½" έως 2"	19mm
Από 1" έως 1½"	11mm	Από 2" έως 4"	21mm
Από 2" έως 3"	13mm	Μεγαλύτερη από 4"	25mm
Μεγαλύτερη από 3"	19mm		

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΟΨΗ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	ΚΛΙΜΑΚΑ 1/50
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Κ2

Οι συντάξαντες μελετητές



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018