ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Φωτιστικό με LED ισχύος 45W, φωτεινής ροής 4450 lm, συμμετρικής δέσμης, θερμοκρασίας χρώματος 3000K, ενδεικτικού τύπου Disano / 3350 Garda 1, επί κορυφής ιστού ύψους 4m κολουροκωνικής διατομής, ενδεικτικού τύπου Disano / 1480 Pole / 4,00m
- ΒΑΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΙΣΤΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜκΠχΥ 50x50x80cm
- ΦΡΕΑΤΙΟ ΤΡΑΒΗΓΜΑΤΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 40x40cm, ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΣ ΒΑΣΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΙΣΤΟΥ
- Φ2 60x40 — ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΛΞΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ π.χ. 60x40cm
- Φ3 40x40 — ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΛΞΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 40x40cm
- ΟΔΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑ PE Φ40+Cu25mm²mm
- ΠΛΑΚΑ ΓΕΙΩΣΗΣ 500 x 500 x 5 mm, ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΕΝΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ, ΣΕ ΒΑΘΟΣ 1 m
- Π.ΜΗΧ. — ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
- Γρ.1 — ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
- NYY 3x2.5mm² — ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ + ΓΕΙΩΣΗ (ΓΥΜΝΟΣ ΧΑΛΚΟΣ)
- PE Φ40+Cu25mm² — ΤΥΠΟΣ-ΔΙΑΤΟΜΗ ΣΩΛΗΝΑ ΟΔΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
- 2.5/R — ΦΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ; ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ; Α/Α ΓΡΑΜΜΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- ΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΟΔΕΥΟΥΝ ΣΕ ΒΑΘΟΣ 0.70m.
- Ο ΑΓΩΓΟΣ Cu 25mm² ΟΔΕΥΕΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ PE Φ90.
- ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΘΑΡΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΘΕΣΗ:

ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΩΝ"

ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ	CONSORTIS Γεώργιος Μ. Τσακούμης και ΣΙΑ Ε.Ε.	Έδρα: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 27, Τ.Θ. 4316 Τ.Κ. 57001, Πυλαία Θεσ/νίκη τηλ.:2310.889336 fax: 2310.889338 email: info@consortis.gr www.consortis.gr	Ομάδα μελέτης: Γεώργιος Παπαγεωργίου Αλεξάνδρα Πέτση Χαρίκλεια Κυριακίδου Σόνια-Άννα Γκούντα
ΑΝΑΔΟΧΟΣ	ΣΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Έδρα: Στ. Καζαντζίδη 47, Κτίριο "Themi II", Τ.Ο. 8131 Τ.Κ. 57001, Θεσ/νίκη τηλ.:2310.534751 email: sarrop.k@gmail.com	Ομάδα μελέτης: Κωνσταντίνος Σαρρόπουλος Παύλος Λαγός Γεώργιος Λαγός
ΑΝΑΔΟΧΟΣ	ΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Έδρα: Λ. Ιασωνίδου 13 Τ.Κ. 54635, Θεσ/νίκη τηλ.:2310.277831 email: aggelou.61@gmail.com	Ομάδα μελέτης: Δημήτριος Αγγέλου Ιωάννης Δρουγαλάς

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ:	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:
1 : 200	ΠΧ.4

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΙ. ΣΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Δ.Π.Θ.
ΜΕ/ΑΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 46123
Σ.Τ. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ 47 - Τ.Θ. 8131
Τ.Κ. 57001 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ. 2310-534751
Α.Φ.Μ. 040456160 - Δ.Ο.Υ. Γ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ
Ο κοινός εκπρόσωπος

ΤΖΑΚΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, M.Sc.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ: .../.../....

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ: .../.../....

ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022

Έκδοση 1η