



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟ
ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 48 ΘΕΣΕΩΝ ή ΚΛΟΒΩΝ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2022

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ

Πρέπει να υπάρχει ικανοποιητική και ασφαλής εξωτερική περίφραξη για να παρεμποδίζεται τόσο η διαφυγή των ζώων που φιλοξενούνται όσο και η είσοδος άλλων αδέσποτων, καθώς και η πρόσβαση σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Η περίφραξη πρέπει να έχει ελάχιστο ύψος 2,20 μέτρα.

1. Προμήθεια και τοποθέτηση περίφραξης από πάσσάλους και συρματόπλεγμα.

Οι πάσσαλοι θα είναι σιδερογωνιές 40x40x4mm συνολικού ύψους 2,20 m πακτωμένοι εντός του εδάφους σε προτοποθετημένο μαλακό σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (ή υψηλότερης), σε βάθος 40cm και διαμέτρου 15cm. Οι πάσσαλοι αυτοί θα τοποθετούνται ανά 2,5m.

Οι γωνιακοί πάσσαλοι θα είναι σιδερογωνιές 40x40x4mm και θα φέρουν διπλές αντηρίδες 40x40x4mm, στη μέση του ελεύθερου ύψους τους, πακτωμένες ως ανωτέρω. Όλοι οι πάσσαλοι και αντηρίδες θα είναι βαμμένοι με μία στρώση βερνικοχρώματος από ειδικά τροποποιημένες αλκυδικές ρητίνες.

Το συρματόπλεγμα θα είναι δικτυωτό γαλβανιζέ Νο14, πάχους 2,2mm, με άνοιγμα οπής 5,00x5,00cm και ύψους 1,5m.

Στο άνω, κάτω και ενδιάμεσο τμήμα του συρματοπλέγματος θα τοποθετηθούν ενισχύσεις από γαλβανιζέ σύρμα, πάχους 3,00mm.

Στην προϋπολογισθείσα τιμή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των υλικών για την προμήθεια, τοποθέτησης και στερέωσης της περίφραξης σε οποιαδήποτε επιφάνεια καθώς και η αποκατάσταση της επιφάνειας αυτής στην αρχική της μορφή.

2. Προμήθεια και τοποθέτηση ανθρωποθυρίδας από μορφοσωλήνα και συρματόπλεγμα.

Η ανθρωποθυρίδα θα είναι κατασκευασμένη από γαλβανιζέ μορφοσωλήνα 38x38x1,5mm, διαστάσεων 1,00x1,50m και από γαλβανιζέ συρματόπλεγμα ορθογωνικής οπής 5,0x10,0cm, Νο17, πάχους 3mm, πονταριστό.

Η ανθρωποθυρίδα θα στηρίζεται καταλλήλως στην ανωτέρω περίφραξη με δύο μεντεσέδες και θα φέρει υποδοχή για λουκέτο.

Στην προϋπολογισθείσα τιμή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των υλικών προμήθειας, τοποθέτησης, στήριξης και στερέωσης της ανθρωποθυρίδας στην περίφραξη.

3. Προμήθεια και τοποθέτηση δίφυλλης πόρτας περίφραξης.

Η πόρτα περίφραξης θα είναι δίφυλλη μήκους 5,50m που θα στηριχθεί σε δύο κολώνες 0,20*0,20m και ύψος 1,50m από σκυρόδεμα. Η πόρτα θα είναι κατασκευασμένη από γαλβανισμένους σωλήνες Φ48 με ενίσχυση διαγώνια στο κάθε φύλο με γαλβανισμένους σωλήνες Φ48. Στο σκελετό θα στερεωθεί πλέγμα με άνοιγμα οπής 50*100mm πάχους 3,3mm. Θα φέρει μεντεσέδες και θα έχει σύστημα κλειδώματος με λουκέτο και χερούλι. Επίσης, στο σταθερό της φύλλο θα έχει σύρτη στο έδαφος.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

